



Adresát: METROPROJEKT Praha, a.s.
Mgr. Ivana Cabrnachová
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

Vaše č. j.:
Naše č. j. TSK/49454/21/1109/Br
Vyřizuje/tel.: Pavel Brabec / 773 748 533
Dne: 04.04.2022

Praha 7 + 8, Holešovice - 2236/1, 2243, 2271 a další, Bubeneč - 1824/1, 1850/1, 1862/4 a další, Libeň - 440/7 a 3742, Dukelských Hrdinů, U Výstaviště a okolí, „RTT Dukelských hrdinů a U Výstaviště“ rekonstrukce tramvajové trati, včetně zastávek, trolejí, dráhových kabelů apod., SO 11 Tramvajová trať, SO 12 Odvodnění TT, SO 13 Tramvajové zastávky, SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek vč. napájení ZIS, SO 21 Trolejové vedení, SO 22 Elektrické ovládání a vytápění výměn, SO 23 Tramvajová detekce SSZ, SO 24 Dráhové kabely JDCT, SO 31 Definitivní dopravní značení, SO 101 SSZ Strossmayerovo náměstí, SO 102 SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů, SO 103 SSZ Dukelských hrdinů - U Výstaviště, SO 104 SSZ Bubenská - U Výstaviště, SO 111 Vozovky a chodníky, SO 111.1 Odvodnění vozovek, SO 112 Sadové úpravy, stromořadí, SO 113 Přeložky inženýrských sítí (SO 113.1 Vodohospodářské sítě /SO 113.1.1 Vodovodní řady, SO 113.1.2 Kanalizační řady/, SO 113.2 Veřejné osvětlení, SO 113.3 Slaboproud /SO 113.3.1 ČD Telematika, SO 113.3.2 CETIN, SO 113.3.3 Dial, SO 113.3.4 T-Mobile, SO 113.3.5 Vodafone, SO 113.3.6 MV/, SO 113.4 Silnoproud, SO 113.5 Trubní sítě /SO 113.5.1 Plynovody/, SO 113.6 Kabely DP - M), SO 114 Městský mobiliář, přípojky, SO 115 Dobíjecí místa elektromobilů, (investor Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.), DÚR + DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro společné územní a stavební řízení výše uvedených stavebních objektů a vydáváme toto **technické stanovisko**:

- upozorňujeme, že na pozemku parc. č. 2415/39 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví ČD, a.s. a na dotčené části pozemku parc. č. 2416/60 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, s.o.) jsou v naší správě a údržbě pouze vlastní stavby vozovek a přilehlých živičných chodníků komunikace U Výstaviště, respektive Dukelských hrdinů,
- dále upozorňujeme, že na dotčené části pozemku parc. č. 1862/4 k.ú. Bubeneč (ve vlastnictví HMP) je v naší správě a údržbě pouze vlastní stavba části vozovky a části dlážděného chodníku komunikace U Výstaviště a na dotčených částech pozemků parc. č. 1547/3 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví ČR (právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo vnitra) a parc. č. 1549/13 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví jiného právního subjektu, je v naší správě a údržbě pouze vlastní stavba dlážděného chodníku komunikace Dukelských hrdinů,

- také upozorňujeme, že na dotčeném pozemku parc. č. 1549/9 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví HMP (ve správě MČ P7) a na dotčené části pozemku parc. č. 1549/13 k.ú. Holešovice, ve vlastnictví jiného právního subjektu, je v naší správě a údržbě je pouze vlastní stavba části chodníku komunikace Veletržní včetně nároží,
- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s připojením staveniště na komunikační síť,
- nově budované stavební úpravy veřejných komunikací (Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Veletržní a dalších), včetně odvodnění, dopravního značení, úprav SSZ s příslušenstvím, dvou pítek s přípojkami a nově vysázených stromů převzeme do naší správy a údržby prostřednictvím EVM MHMP za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů, a to i pro uložená vedení inženýrských sítí a pro příslušné části pozemků,
- vlastní stavby tramvajových tratí (dále jen TT) komunikací Dukelských hrdinů a U Výstaviště, včetně součástí a příslušenství (sloupy trakčního vedení, kalníky/bahníky, přístřešky pro cestující, informační systém na tramvajových zastávkách, apod.) ani objekt rychlodobíjecí stanice (SO 115), nebudeme přebírat do naší správy a údržby; umístění vlastní stavby TT, včetně součástí a příslušenství je nutné majetko-právně dořešit přímo s EVM MHMP,
- rekonstruované povrchy vozovek komunikací Dukelských hrdinů (u křižovatky s komunikací Šimáčkova) a Pplk. Sochora (u křižovatky s komunikací Dukelských hrdinů) v místech přechodů pro chodce musí být realizovány v původní niveletě příslušné stávající vozovky (nikoliv se zvýšením, dle předložené PD - viz výkres „Koordinační situace - 1. část“),
- rekonstruované povrchy chodníků komunikace U Výstaviště požadujeme realizovat s jednotným příčným sklonem směrem k vozovce tak, aby srážková voda stékala do rabátek a dále do vozovky (nikoliv s úžlabími a uličními vpustěmi situovanými v chodnících podél vnitřní strany rabátek, dle předložené PD - viz výkres „Koordinační situace - 2. část“),
- požadujeme, aby úprava východního nároží komunikací U Výstaviště x Bubenská (z důvodu úpravy této křižovatky posunem jižního chodníku komunikace U Výstaviště) v místě odstraněné části stávající kamenné opěrné stěny byla řešena s ohledem na bezpečnost chodců buď pouze vyspádováním plochy chodníku s doplněním zábradlí, nebo doplněním zábradlí a hmatových úprav pro nevidomé a slabozraké tak, aby nově navrhované vyrovnávací schodiště (2 stupně) bylo řádně zřetelné, respektive hmatatelné,
- mezi různými druhy povrchů komunikací požadujeme vždy osadit zapuštěnou žulovou obrubu,
- v případě poškozování a znečišťování přilehlých komunikací v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, budeme požadovat provádění jejich průběžné údržby a čištění po dobu výstavby na náklady investora, za účelem zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti,
- upozorňujeme, že v případě poškození přilehlých komunikací, vlivem zvýšeného dopravního zatížení v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, budeme požadovat jejich opravu na



náklady investora – rozsah případných oprav bude stanoven po dokončení celé stavby - nutná finanční rezerva na tyto stavební práce,

- **při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě”, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,**

- **veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému paní Suchardová Listíková číslo telefonu: 257 015 776 (území Prahy 7) a případně paní Hnídková, číslo telefonu: 257 015 615 (území Prahy 8),**

Oddělení odborných správ (oddělení 1326) má, z hlediska správy kanalizačních staveb, následující požadavky a připomínky:

- s navrženým odvodněním komunikací Dukelských hrdinů a U Výstaviště, pomocí stávajících a nově navržených uličních vpustí (dále jen UV), souhlasíme,

- pro ověření možnosti využití stávajících přípojek UV musí být nejprve provedena kamerovými kontrolami revize jejich stavu a následně provedena jejich případná rekonstrukce na náklady investora,

- tělesa nových UV musí být sestavena z betonových prvků DN500 s odtokem ze dna (bez kalové jímky) a nesmí do nich být zaústěny žádné jiné přípojky kromě odtoku. Mříže UV musí být situovány těsně při okraji vozovky před chodníkovou obrubou. Požadujeme litinové nebo plastové vtokové mříže 50 x 50 cm, třídy D 400, dle EN 124, vložené do rámu s litinovým (nikoliv betonovým) límcem pro osazení koše na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu, výšky 60 cm; musí být dodrženy minimální vzdálenosti těles UV a jejich přípojek od ostatních sítí dle ČSN 73 6005,

- nově budované přípojky musí být sestavené z trub DN 200, obetonované v celé délce, **vedené v přímém směru** a sklonu na kanalizaci, přednostně bez spádového stupně. Případný spádový stupeň musí být u tělesa UV,

- jako součást dokladů pro předání veškerých nových a dotčených stávajících uličních vpustí zpět do správy oddělení 1326 TSK musí být i provedené kamerové kontroly těles uličních vpustí a jejich přípojek. Kamerové kontroly začnou vždy rozhledem po vozovce nad tělesy vpustí a skončí pohledem kamery z přípojky do stoky jejich zaústění. Přípojky musí zůstat čisté, bez kameniva nebo hrubých úlomků materiálu. Kamerové kontroly požadujeme předat přímo oddělení 1326 TSK,

- oddělení 1326 TSK převezme do své správy a údržby nové UV a dotčené stávající UV, včetně jejich přípojek a dále regulační šachty systému retenčního zasakování (SO 112), včetně jejich přípojek a žádná jiná kanalizační zařízení do své správy a údržby přebírat nebude.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému paní Ždichová, číslo telefonu: 724 053 757.



Oddělení odborných správ (oddělení 1326) má, z hlediska správy komunikační zeleně, následující požadavky a připomínky:

- další stupeň projektové dokumentace (RDS) objektu „Sadových úprav“ s detailní technologií výsadeb požadujeme předložit k projednání a následnému odsouhlasení přímo oddělení 1326 TSK,
- nově vysazené stromy, včetně systému retenčního zasakování (SO 112) podél komunikací Dukelských hrdinů a U Výstaviště převezmeme do naší správy a údržby až po uplynutí 5 let ode dne kolaudace stavby; do té doby požadujeme zajistit následnou péči o dřeviny dle ČSN 83 9021 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba“ a dle „Standardu péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů (SSPK A02 001:2013)“, včetně závlivy; protokolární předání do správy oddělení 1326 TSK bude až po provedené kontrolní prohlídce stavu dřevin na stanovišti.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Tomková, číslo telefonu: 602 553 224.

Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 1330) upozorňujeme, že do naší správy a údržby budeme přebírat pouze dopravní značení sloužící pro potřeby provozu na komunikacích ve správě TSK; toto dopravní značení musí být provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“ (viz příloha).

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému a následné předání dopravního značení TSK – pan Koudelka, číslo telefonu: 602 323 947.

Úsek dopravního inženýrství (úsek 2131) má, z dopravně-inženýrského hlediska, následující připomínky:

- s navrhovanou demontáží SSZ 7.129 a 7.133 souhlasíme,
- na výjezdu ze západního ramene komunikace Strojnická na komunikaci Dukelských hrdinů je v PD ve výkresech „Situační výkresy C 002 a C 003“ navrženo VDZ V5 a V19. Pokud zůstane tato křižovatka neřízená, jsou obě tato VDZ před přechodem pro chodce zcela neúčelná,
- v křižovatce komunikací Dukelských hrdinů x Veletržní je z průběhu vlečné křivky vozidla odbočujícího vpravo z komunikace Dukelských hrdinů na komunikaci Veletržní na SSZ 7.130 (viz PD, Situační výkresy, Vlečné křivky) zřejmé, že při tomto manévru najede část odbočujícího vozidla nad ochranný ostrůvek - toto požadujeme dořešit. Dále upozorňujeme, že na této SSZ 7.130 není zakreslen průběh vlečné křivky pro vozidlo odbočující vlevo z východního ramene komunikace Veletržní na komunikaci Dukelských hrdinů - požadujeme toto doplnit,
- pro kapacitní výpočet SSZ 7.130 požadujeme vycházet z intenzit z registrů SSZ, které lze nalézt v dokumentaci VZP 20211201 a výpočet provést pro dopolední a odpolední špičkovou hodinu,



– dále upozorňujeme, že situace SSZ 7.130 obsahuje i některá již neexistující dopravní značení. V rámci řešení této SSZ musí být umístěna na vjezdu TA „stopčára“ (VDZ V5) a navrhovaná detekční plocha DTA musí být před touto „stopčárou“,

– na SSZ 7.171 U Výstaviště - Bubenská požadujeme přepočítat mezičasy tak, aby byly v souladu s TP 81,

– s ostrým zalomováním směrového vedení jízdních pruhů, např. v km TT: 0,08; 0,15; 0,44; 0,52; 0,76; 0,9 nesouhlasíme a požadujeme tato místa ošetřit kružnicovými oblouky (ČSN 73 6110, 9.4 Směrové oblouky).

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Bláha, číslo telefonu: 725 996 797.

Z hlediska oddělení správy telematických systémů (oddělení 2240) máme tyto požadavky a připomínky:

– k navrženým úpravám (respektive demontážím) SSZ nemáme námitek,
– z důvodu koordinace při demontáži části SSZ 7.129 Strossmayerovo náměstí požadujeme sdělení termínu zahájení prací v dostatečném předstihu,

– upozorňujeme na existenci zařízení pro kontrolu výšky vozidel v komunikaci Dukelských hrdinů (před železničním mostem u komunikace Strojnická), které je ve správě oddělení 2240 TSK a je nutné zachování jeho funkce.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému pan Březina, číslo telefonu: 607 049 473.

Z hlediska oddělení správy ZPS (oddělení 3346) sdělujeme následující:

– realizace stavby zasahuje do úseků číslo: P7-0031, P7-0032, P7-0061, P7-0063, P7-0075, P7-0079, P7-0092, P7-0094, P7-0097 zón placeného stání,

– požadujeme proto od investora dodání veškerých rozhodnutí silničního správního úřadu, která budou ovlivňovat dopravní situaci v daných úsecích minimálně s týdenním předstihem před zahájením prací, aby mohlo dojít k vypnutí monitoringu na daných úsecích v místech stavebních záborů,

– pokud bude nutné dočasně odstranit nebo přemístit parkovací automaty PA 7000081, PA 7000082, PA 7000083, PA 7000084 a PA 7000085 provede toto odstranění a zpětné osazení přímo oddělení 3346 TSK; žádost prosíme zaslat na zps@tsk-praha.cz,

– po ukončení stavby požadujeme specializovanou firmou obnovit veškeré poškozené dopravní značení ZPS, které následně převezme odd. 3346 TSK (kontakt: zps@tsk-praha.cz),

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Šebek, číslo telefonu: 257 015 876, email: zps@tsk-praha.cz.



Úsek správy mostních a speciálních objektů (úsek 4056) nemá, z hlediska správy mostních objektů, námitek, avšak z hlediska správy speciálních objektů sděluje následující:

- v rámci realizace akce jsou navržena i dvě nová pítka situovaná v chodnících komunikace Dukelských hrdinů (v jihozápadním nároží křižovatek s komunikacemi Heřmanova -1x a Šimáčkova - 1x), tato pítká jsou zahrnuta ve stavebním objektu „SO 114 - Městský mobiliář, přípojky“ společně s ostatními navrhovanými prvky městského mobiliáře,
- upozorňujeme, že každá připravovaná stavba musí být již v průběhu projektové přípravy bezpodmínečně rozdělena na stavební objekty dle budoucích správců, a proto je nutné i obě pítká a další prvky městského mobiliáře rozdělit na samostatné stavební objekty dle budoucích správců (po předchozím projednání a schválení těmito správci),
- dále upozorňujeme, že z předložené PD není patrný přesný typ vlastních pítek a dokument „Plán údržby“, obsahující popis zařízení, vlastní plán údržby a výkaz výměr; (tento dokument následně umožňuje realizovat řádnou dlouhodobou správu a údržbu prostřednictvím servisní organizace),
- rovněž upozorňujeme na obecné požadavky oddělení 4056 TSK na tento druh zařízení (pítká, fontány, vodní prvky), které jsou následující:
 - 1) „Vandalfest“ - tzn. zařízení bez prvků, které lze snadno odmontovat nebo poškodit, popřípadě tak tvarované nebo konstruované, aby nebylo náchylné k opakovanému poškození,
 - 2) „Blbuvzdorné“ - tzn. takový způsob ovládání, které nemá potenciál být nevhodnou manipulací poškozeno,
 - 3) „Úspora energií“ - tzn. zajistit opatření pro úporu energií, např.: „Pítko s ventilem“ (nikoliv trvale tekoucím) nebo „Kašny a vodní prvky s časovači“ (noční klidový provoz).

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. arch. Strejčková, číslo telefonu: 720 952 202.

Z hlediska oddělení realizace staveb (oddělení 4159) máme následující požadavky a připomínky:

- požadujeme koordinaci s plánovanou akcí TSK – „U Výstaviště, rekonstrukce komunikace, P7“ (viz příložené koordinační vyjádření),
- upozorňujeme, že akce investora DPP, a.s. má plánovaný termín realizace (07/23 - 08/24), tedy před plánovaným termínem realizace akce TSK (03/25 - 12/25) a vzhledem k tomu, že v rámci akce investora DPP, a.s. je plánováno provedení i kompletní rekonstrukce komunikace U Výstaviště, musí být nový živичný povrch vozovek v rámci této rekonstrukce proveden tak, aby došlo ke snížení hlukové zátěže z provozu automobilové dopravy,
- dále upozorňujeme, že v současné době probíhá předání dotčených parkovacích ploch na pozemcích ve vlastnictví HMP parc. č. 1850/12 a 1866, k.ú. Bubeneč (přilehlých k dotčeným komunikacím U Výstaviště a Za Elektrárnou) do správy Výstaviště Praha, a.s., a proto je nutné dořešit úpravu (respektive zrušení či posunutí) veškerých stávajících vjezdů na tato parkoviště přímo s tímto novým správcem Výstaviště Praha, a.s..



Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Hronová, číslo telefonu: 733 164 122.

Z hlediska oddělení řízení a koordinace oprav (oddělení 4160) nemáme námitek, avšak požadujeme koordinaci s akcí TSK - „Šimáčkova, chodníkový program, P7“ (viz příložené koordinační vyjádření).

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Bc. Ekhardová, číslo telefonu: 722 979 527.

Z hlediska oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddělení 4161) máme následující požadavky a připomínky:

- požadujeme upravit VZD V2b - vyznačující průběžný cyklopruh v křižovatce komunikací Veletržní x Dukelských hrdinů směrem k „Výstavišti“ tak, aby cyklopruh vedl průběžně (tzn. bez odskoku) v této křižovatce,
- upozorňujeme, že v této křižovatce komunikací Veletržní x Dukelských hrdinů v opačném směru tzn. od „Výstaviště“ dojde novým uspořádáním jízdních pruhů (jeden jízdní pruh pro obě odbočení i přímý směr) ke značnému snížení dopravní propustnosti křižovatky,
- v křižovatce komunikací Dukelských hrdinů x Pplk. Sochora ve směru k nábřeží Kapitána Jaroše požadujeme upravit DZ a povrch vozovky tak, aby byl cyklistům umožněn legální přímý průjezd dále do komunikace Dukelských hrdinů,
- v komunikaci Dukelských hrdinů požadujeme provést, před přechody pro chodce přes tramvajovou trať, v rámci hmatových úprav pro nevidomé a slabozraké, odsazení (v šíři 300 - 500 mm) signálního pásu od pásu varovného (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému pan Zdražil, číslo telefonu: 608 502 490.

- dále požadujeme koordinaci s akcemi TSK - „U Výstaviště, BÚ 2022, P7“, „Bubenská, BÚ 2022, P7“, „Strojnická, BÚ, P7“, „Janovského, Reko chodníků, P7“ a případně i „Milady Horákové, rekonstrukce vozovky, P7“ (viz příložené koordinační vyjádření),
- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření, včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení a kanalizačních zařízení, tzn. uličních vpustí, přípojek, stok, regulačních šachet apod. + realizační dokumentace, bližší informace paní Koťátková, číslo telefonu: 607 049 363). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2022-1025-00684, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 TSK k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní/výpůjční smlouvy,



- k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK, které si ponechává PD pro vlastní potřebu,
- závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ

hl. m. PRAHY, a.s.

170 00 Praha 7, Veletržní 1623/24

SVOBNÁ KOMISE

-3-

Ing. Viktor Šuma
předseda svodné komise

Přílohy: koordinační vyjádření TSK/237/22/1110/Mit k akci č. 2022-1025-00684

„Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení“

Kopie: 1110, 1112/Ču, 1216, 1320, 1325, 1326/KS, 1326/ZE, 1330, 2131, 2240, 3252, 3346, 4056, 4158, 4159, 4160, 4161, 1109/SK - ev.č. 2/2022,

PKD MHMP, EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice

Ivana Cabrnachová
Mečíková 2853/6
Praha 10
106 00

Váš dopis

Naše č.j.
TSK/237/22/1110/Mit

Vyřizuje/linka
Milický/722 986 765

V Praze dne
28.3.2022

Věc : Dukelských hrdinů, U Výstaviště, RTT, Praha 7 - DÚR + DSP

K předložené dokumentaci Vám zasiláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2022-1025-00684
Název akce : Dukelských hrdinů, U Výstaviště, RTT P7
Plánovaný termín : 01.07.2023 - 31.08.2024

Typ akce : veřejné osvětlení, ostatní slaboproudé, elektro, kanalizace, vodovod, plynovod, rekonstrukce a nové tramvajové trati, rekonstrukce vozovky, zastávka MHD a záliv, rekonstrukce chodníku, vjezd do objektu, parkovací stání, zábor staveniště a ohrada, nově budovaný chodník

INVESTOR : DOPRAVNÍ PODNIK HL.M.PRAHY, A.S.
Odpovědný pracovník : Petr Paleček
Ulice : Sokolovská 42/217
Obec : Praha 9
Místo :
PSČ : 190 00

Tel. : 222 673 220
Fax :

INŽENÝRING : Cabrnachová Ivana
Odpovědný pracovník : Ivana Cabrnachová
Ulice : Mečíková 2853/6
Obec : Praha 10
Místo :
PSČ : 106 00

Tel. : 724 040 285
Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

**Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP (svodnou komisí TSK).
Propadlé plánované termíny akcí jsou v jednání.**

Akce č. 2000-1025-01490 PRAHA 7, MODERNIZACE TRATI PHA-KLADNO P7 Plán : 16.03.2022 - 31.03.2027 Investor : Správa železnic, státní organizace Adresa : Dlážďená 1003/7, Praha 1, 110 00 Zastoupený : Ing. David Ježek Telefon : 602 128 210 E-mail : jezekd@spravazeleznic.cz Inženýring : METROPROJEKT PRAHA, A.S. Adresa : Argentinská 1621/36, Praha 7, 170 00 Zastoupený : Ing. Votruba Telefon : 737 255 277 E-mail : votruba@metroprojekt.cz ————— x ————— Akce č. 2005-1025-00657 UMĚLECKÁ, OPTICKÉ PŘIPOJENÍ KAMERY P7 Plán : 01.04.2022 - 15.11.2022 Investor : T - Mobile Czech Republic a.s. Adresa : Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00 Zastoupený : Marek Telefon : 603 601111 E-mail : koordinace@t-mobile.cz ————— x ————— Akce č. 2008-1025-00914 U VÝSTAVIŠTĚ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE P7 Plán : 16.03.2025 - 31.12.2025 Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 999812, 4159 Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00 Zastoupený : Hronová Ing. Telefon : 257 015 733 E-mail : zuzana.hronova@tsk-praha.cz ————— x ————— Akce č. 2009-1025-00591 MILADY HORÁKOVÉ, REKONSTRUKCE VOZOVKY P7 Plán : 01.04.2022 - 31.12.2022 Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 999974, 4159 Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00 Zastoupený : Petr Kalous Telefon : 257 015 743 E-mail : petr.kalous@tsk-praha.cz ————— x ————— Akce č. 2010-1025-01638 PRAHA 7, PŘELOŽKA KMENOVÉ STOKY "B" P7,8 Plán : 01.04.2022 - 31.12.2023 Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S. Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00 Zastoupený : Ing. Stehlíková Telefon : 251 0170 350 Fax : 257532632 Inženýring : D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Adresa : Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00 Zastoupený : Ing. Renata Macanová Telefon : 603 591 055 E-mail : renata.macanova@d-plus.cz ————— x —————

Akce č. 2013-1025-00185 Milady Horákové a okolí, opt. přípoj. lokalit P7

Plán : 15.03.2022 - 15.11.2022

Investor : T - Mobile Czech Republic a.s.

Adresa : Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

Zastoupený : pí. Štěpánková Telefon : 603 601 111 E-mail : koordinace@t-mobile.cz

————— x —————

Akce č. 2013-1025-00448 Na Ovčínách a okolí, doplnění sítě Dial Telecom P7

Plán : 01.06.2022 - 31.10.2022

Investor : Quantcom, a.s.

Adresa : Křížkova 237/36a, Praha 8, 186 00

Zastoupený : Milan Ludvík Telefon : 226 204 341, 724 631 218 E-mail :
koordinace@dialtelecom.cz, petr.spindler@dialtelecom.cz

————— x —————

Akce č. 2014-1025-01157 Dukelských hrdinů 522/28, Polyfunkční dům P7

Plán : 01.03.2022 - 01.04.2024

Investor : LA TRINITE S.R.O

Adresa : Bílkova 865/19, Praha 1, 110 00

Zastoupený : Tkadlec, Petr, Ing. Telefon : 221 779 833 E-mail : petr.tkadlec@ikm.cz

Inženýring : ZNAMENÍ ČTYŘ- ARCHITEKTI, S.R.O.

Adresa : U Půjčovny 968, Praha 1, 110 00

Zastoupený : Čížková Ladislava, Ing. Telefon : 224 322 113 Fax : 224322128 E-mail :
ladislava.cizkova@znamenictyr.cz

————— x —————

Akce č. 2016-1025-01295 Letenský kříž, Veletržní-Dukel. hrdinů P7

Plán : 01.05.2022 - 31.12.2024

Investor : Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy

Adresa : Vyšehradská 2077/57, Praha , 128 00

Zastoupený : A. Wenzlová Telefon : 777 439 804 E-mail : wenzlova@ipr.praha.eu

————— x —————

Akce č. 2017-1025-03257 Šimáčkova, chodníkový program P7

Plán : 11.09.2020 - 31.10.2020

Povole: 11.09.2020 - 31.10.2020

Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 900071, 4160

Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00

Zastoupený : Tomáš Telefon : 257 015 730 E-mail : @tsk-praha.cz

————— x —————

Akce č. 2017-1025-03478 Strojnická 27, přeložka VO a kabelu slaboproudu P7

Plán : 16.03.2021 - 31.10.2021

Investor : MINISTERSTVO VNITRA ČR

Adresa : Nad štolou 936/3, Praha 7, 170 34

Zastoupený : plk.PhDr. Jaromír Bischof Telefon : 974 811 111

Inženýring : ATELIER RENO, SPOL. S R.O.

Adresa : Perspektivní 225/2, Praha 15, 102 00

Zastoupený : Sylva Sehnalová Telefon : 224 922 266 E-mail : sylva.sehnalova@atelierreno.cz

————— x —————

Akce č. 2017-1025-03537 Vrbenského, administrativní budova Mercury P7

Plán : 01.10.2021 - 31.12.2024

Povole: 16.03.2022 - 31.07.2022

Investor : Temster s.r.o.

Adresa : Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 186 00

Zastoupený : Ing. Jan Hes Telefon : 602 556 732 E-mail : jan.hes@skanska.cz

Inženýring : OWO.CZ, S.R.O.

Adresa : Davidkova 675/76, Praha 8, 182 00

Zastoupený : Iveta Novotná Telefon : 775 595 765 E-mail : novotna@owo.cz

————— x —————

Akce č. **2017-1025-03625** U Výstaviště, rekon. kanal. a obnova vod. řadu **P7**
Plán : 16.03.2022 - 31.12.2023
Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.
Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00
Zastoupený : Ing. Josef Šebek Telefon : 737 255 9001 Fax : 257532632

Akce č. **2018-1025-00748** Strojnická, obnova vod. řadů, rek. kanalizace **P7**
Plán : 01.03.2023 - 31.12.2024
Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.
Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00
Zastoupený : Ing. Synáčková Telefon : 737 235 931 Fax : 257532632 E-mail :
synackovah@pvs.cz
Inženýring : D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Adresa : Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00
Zastoupený : Ing. Renata Macanová Telefon : 603 591 055 E-mail :
renata.macanova@d-plus.cz

Akce č. **2018-1025-03313** Veletržní, APARTHOTEL **P7**
Plán : 16.03.2022 - 31.05.2023
Investor : HOLEŠOVICE OFFICE CENTER s.r.o.
Adresa : Jankovcova 1595/14, Praha 7, 170 00
Zastoupený : Dušan Krajča Telefon : 774 550 860 E-mail : dkrajca@daramis.com
Inženýring : LOXIA, A.S.
Adresa : Perucká 2274/26, Praha 2, 120 00
Zastoupený : Ing. Jan Červenka Telefon : 720 052 887

Akce č. **2019-1025-00014** U Výstaviště, BÚ 2022 **P7**
Plán : 01.04.2022 - 31.08.2022
Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 2160.7
Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00
Zastoupený : Sloup Telefon : 257 015 770 E-mail : @tsk-praha.cz

Akce č. **2019-1025-00015** Bubenská, BÚ 2022 **P7**
Plán : 01.04.2022 - 31.05.2022
Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 2160.7
Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00
Zastoupený : Sloup Telefon : 257 015 770 E-mail : @tsk-praha.cz

Akce č. **2019-1025-00024** Strojnická, BÚ 2022 **P7**
Plán : 01.05.2022 - 31.08.2022
Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 2160.7
Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00
Zastoupený : Sloup Telefon : 257 015 770 E-mail : @tsk-praha.cz

Akce č. **2019-1025-01744** Janovského, Reko chodníků **P7**
Plán : 16.03.2022 - 31.12.2022
Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s.
Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00
Zastoupený : Bc. Martin Mydlář Telefon : 257 015 882 E-mail : martin.mydlar@tsk-praha.cz

Akce č. 2019-1025-01871 Milady Horákové, rozšíření optické sítě II P7

Plán : 01.04.2022 - 30.11.2022

Investor : Pe3ny Net s.r.o.

Adresa : Křenova 438/11, Praha 6, 162 00

Zastoupený : Petr Říha Telefon : 737 242 509 E-mail : riha@pe3ny.net

Inženýring : SATCA technic s.r.o.

Adresa : Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00

Zastoupený : Josef Klíma Telefon : 777 222 012 E-mail : j.klima@satca.cz

— x —

Akce č. 2019-1025-01880 Milady Horákové, rozšíření optické sítě III P7

Plán : 16.03.2022 - 30.11.2022

Investor : Pe3ny Net s.r.o.

Adresa : Křenova 438/11, Praha 6, 162 00

Zastoupený : Říha Petr Telefon : 737 242 509 E-mail : riha@pe3ny.net

Inženýring : SATCA technic s.r.o.

Adresa : Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00

Zastoupený : Klíma Josef Telefon : 777 222 012 E-mail : j.klima@satca.cz

— x —

Akce č. 2019-1025-01887 Veletržní, rozšíření optické sítě Pe3ny Net IV P7

Plán : 01.07.2022 - 31.12.2022

Investor : Pe3ny Net s.r.o.

Adresa : Křenova 438/11, Praha 6, 162 00

Zastoupený : Říha Petr Telefon : 737 242 509 E-mail : riha@pe3ny.net

Inženýring : SATCA technic s.r.o.

Adresa : Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00

Zastoupený : Klíma Josef Telefon : 777 222 012 E-mail : j.klima@satca.cz

— x —

Akce č. 2019-1025-02856 Antonínská, propojení Na Ovčínách P7

Plán : 01.06.2022 - 31.10.2022

Investor : Quantcom, a.s.

Adresa : Křížíkova 237/36a, Praha 8, 186 00

Zastoupený : Martin Vlček Telefon : 603 742 609 E-mail : koordinace@dialtelecom.cz,

petr.spindler@dialtelecom.cz

Inženýring : Projekting s.r.o.

Adresa : Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00

Zastoupený : Daniel Pašek Telefon : 777 761 451 E-mail : pasek@projekting.cz

— x —

Akce č. 2020-1025-01051 Veverkova, Vinařská, Obnova vodovodního řadu P7

Plán : 15.03.2023 - 15.09.2024

Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP.SPOL., A.S.

Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00

Zastoupený : Malík Petr Telefon : 731 545 907 Fax : 257532632 E-mail : malik@pvs.cz

Inženýring : AP INVESTING, S.R.O.

Adresa : Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, 170 00

Zastoupený : Topolová Ivana Telefon : 734 682 360 E-mail : ivana.topolova@apinvesting.cz

— x —

Akce č. 2020-1025-01728 U Výstaviště, Bubenská, nová komunikace P7

Plán : 01.09.2022 - 30.09.2024

Investor : Eunomia Property, s.r.o.

Adresa : Hvězdova 1716/2b, Praha , 140 00

Zastoupený : Ing. Bobošík Telefon : 606 084 916

Inženýring : DD FINAL s.r.o.

Adresa : Pravá 1117/1, Praha 4, 147 00

Zastoupený : Ing. Daniela Dolenská Telefon : 603 853 075 E-mail : ddolenska@email.cz

— x —

Akce č. 2020-1025-01732 Janovského a okolí, oprava kanalizace a vodovodu P7

Plán : 01.04.2022 - 31.12.2024

Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP. SPOL., A.S.

Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00

Zastoupený : Ing. Synáčková Telefon : 737 235 931 Fax : 257532632

Inženýring : D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Adresa : Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00

Zastoupený : Ing. Dagmar Kalabzová Telefon : 605 246 349 E-mail :
dagmar.kalabzova@d-plus.cz

_____ x _____

Akce č. 2020-1025-02654 Bubenská, č.p. 1536/43, odstranění objektů P7

Plán : 01.06.2022 - 31.12.2022

Investor : Eunomia Property, s.r.o.

Adresa : Hvězdova 1716/2b, Praha , 140 00

Zastoupený : Petra Holubová Telefon : 725 537 164 E-mail : petra.holubova@rl.cz

Inženýring : PADYŠÁKOVÁ AIDA ING.

Adresa : Křivenická 415/20, Praha 8, 181 00

Zastoupený : Telefon : 602 392 432, 222 952 075 E-mail : aida.padysakova@gmail.com

_____ x _____

Akce č. 2021-1025-01929 Veletržní, Dukelských hrdinů, obnova vod. řadů P7

Plán : 01.04.2023 - 30.04.2024

Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP. SPOL., A.S.

Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00

Zastoupený : Ing. Hana Synáčková Telefon : 737 235 931 Fax : 257532632 E-mail :

synackovah@pvs.cz

Inženýring : VODOHOSP. ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Adresa : Nábřeží 90/4, Praha 5, 150 00

Zastoupený : Josef Krčil Telefon : 728 372 306 E-mail : krcil@vrv.cz

_____ x _____

Akce č. 2021-1025-01932 Veletržní, rekonstrukce kanalizace P7

Plán : 01.04.2022 - 30.04.2024

Investor : PRAŽSKÁ VODOHOSP. SPOL., A.S.

Adresa : Evropská 866/67, Praha 6, 160 00

Zastoupený : Ing. Hana Synáčková Telefon : 737 235 931 Fax : 257532632 E-mail :

synackovah@pvs.cz

Inženýring : VODOHOSP. ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Adresa : Nábřeží 90/4, Praha 5, 150 00

Zastoupený : Josef Krčil Telefon : 728 372 306 E-mail : krcil@vrv.cz

_____ x _____

Akce č. 2021-1025-01944 Heřmanova 562/16, zábor P7

Plán : 01.09.2021 - 31.05.2022

Povole: 01.09.2021 - 31.05.2022

Investor : Krolupper Tomáš, Trezzi Michael

Adresa : Krohova 2210/54, Praha 6, 160 00

Zastoupený : Michael Trezzi Telefon : 737 211 555 E-mail : trezzi@znaleckeposudky.cz

Inženýring : AKANT History s.r.o.

Adresa : Aloisovská 879/32, Praha 9, 198 00

Zastoupený : Simona Kemrová Telefon : 602 337 023 E-mail : kemrova@akanthistory.cz

_____ x _____

Akce č. 2021-1025-02493 Partyzánská, oprava mostu P7
Plán : 01.05.2022 - 30.11.2022
Investor : Správa železnic, státní organizace
Adresa : Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
Zastoupený : Ing. Tomáš Čermák Telefon : 601 559 604 E-mail :
cermakt@spravazeleznic.cz
Inženýring : TOP CON SERVIS, S.R.O.
Adresa : Ke Stírce 1824/56, Praha 8, 182 00
Zastoupený : Ing. Lenka Hluší, Ph.D. Telefon : 733 526 577 E-mail : hlusi@topcon.cz

————— x —————

Akce č. 2021-1025-02580 Holešovice, Troja, deinstalace městského mob. P7
Plán : 01.04.2022 - 31.12.2022
Investor : JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
Adresa : Rohanské nábřeží 678/25 B, Praha 8, 186 00
Zastoupený : Andrea Kulišová Telefon : 731 632 405 E-mail :
andrea.kulisanova@jcdecaux.com

————— x —————

Akce č. 2022-1025-00459 Heřmanova 696/21, předzahrádka 2022 P7
Plán : 15.04.2022 - 30.09.2022
Povole: 15.04.2022 - 30.09.2022
Investor : 1. HOLEŠOVICKÁ RESTAURAČNÍ
Adresa : Antala Staška 1859/34, Praha 4, 140 00
Zastoupený : Tomáš Julák Telefon : 603 830 807 E-mail : info@holesovickasedma.cz

Dále upozorňujeme na nové kryty

Nový povrch : 06.11.2017 - 06.11.2022
Akce č. 2016-1025-02263 Název nového krytu Veletržní, oprava vozovky (Ovenecká-Duk.hrd.)BÚ P7

————— x —————

Nový povrch : 30.09.2017 - 30.09.2022
Akce č. 2016-1025-02949 Název nového krytu Ovenecká, Fr. Křížka, Veverkova, obnova RTZ P7

————— x —————

Nový povrch : 10.09.2019 - 10.09.2024
Akce č. 2017-1025-00133 Název nového krytu Dukelských hrdinů a okolí, úpravy NTL, STL P7

————— x —————

Nový povrch : 18.09.2018 - 18.09.2023
Akce č. 2018-1025-01779 Název nového krytu Heřmanova, v úseku Dukel.hrdinů/Janovského BÚ P7



Ing. Monika Burianová
ved.odd.koordinace TSK

17

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává osobní údaje za účelem oprávněných zájmů naší společnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: <http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou>

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (01.2022)

Svislé dopravní značení

Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1.

Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy. Grafika provedení činné plochy, světelné technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1., „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití dvousloupkové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm. Základy budou provedeny z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vypřehání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD. Pokládka VDZ bude provedena technologií stěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřik jednosložkovou barvou.

Odstraňování VDZ, není-li se správcem TSK-DZ dohodnuto jinak, bude provedeno mechanicky broušením, nebo vysokotlakým vodním paprskem, přičemž se odstraní tak, aby jeho původní význam nebyl patrný, tj. např. šipky nebo písmena se odfrézují v obdélníku, přechody pro chodce včetně mezer mezi jednotlivými čarami atd. Po mechanickém odstranění VDZ musí být vždy provedena regenerace povrchu vozovky vhodnými asfaltovými emulzemi.

Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.



Předávání značení do správy TSK-DZ

Po dokončení stavby předá investor výstavby, popř. jím pověřená osoba, správnímu techniku TSK-DZ dopravní značení do správy. Přejímka proběhne na místě stavby (není-li dohodnuto se správním technikem jinak) a následně z této přejímky bude sepsán přejímací protokol. Nedílnou součástí přejímacího protokolu bude Stanovení místní úpravy provozu vydané příslušným silnič. správním úřadem a orazítovaná situace dopr. značení (razítka silničního správního úřadu a Policie ČR). Ještě před fyzickou přejímkou DZ bude na TSK - odd. správy dopravního značení, zaslána situace DZ ve formátu pdf.