



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie
Oddělení dopravního inženýrství

Č. j. KRPA-88441-3/ČJ-2022-0000DŽ

Praha 11. května 2022

Počet stran: 1

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7„RTT Dukelských hrdinů a U Výstaviště“ - stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení

Předložená projektová dokumentace (DUSP 10/2021) řeší rekonstrukci stávající tramvajové trati a zastávek MHD, komunikace Dukelských hrdinů a U Výstaviště včetně úprav SSZ.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené projektové dokumentace vydává **souhlasné stanovisko** pro potřeby územního a stavebního řízení, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- **parametry projektu budou v souladu s platnými normami ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 (vč. detailů neobsažených v DUR), a s ČSN 73 6425-1 (navrhování zastávek).**
- Je nezbytné dodržet ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- **Připojení rekonstruované komunikace** bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“.
- V rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10m (VO, dopravní značení, strom, apod.).
- Návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.
- **Návrh stálého dopravního značení požadujeme předložit k odsouhlasení v dostatečném předstihu před dokončením stavby nebo zahájením jejího užívání** – k současnemu návrhu Vás upozorňujeme na to, že situace DZ (D.1) neobsahuje upravenou část zastávky Strossmayerovo náměstí odbočení do pplk. Sochora (C).

Na základě prostudování předložené dokumentace a provedení místního šetření bylo zjištěno, že předložený návrh při splnění uvedených podmínek odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: kpt. Bc. Jiří Šafrata, DiS., tel. 974 825 672

plk. Mgr. Jiří Dušek
vedoucí odboru
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský
(schváleno elektronicky)

Kongresová 1666/ 2
140 00 Praha

Ing. Ladislav Břeský

Digitálně podepsal:

Ing. Ladislav Břeský
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

11.05.2022 13:15:31

www.policie.cz

Tel.: 974825689

Email: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: rkiai5y



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: P7, DUKELSKÝCH HRDINŮ A U VÝSTAVIŠTĚ REKONSTRUKCE
TRAMVAJOVÉ TRATI
ID zprávy: 1037730710
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.5.2022 v 13:47:21
Datum a čas doručení: 11.5.2022 v 14:27:19

Odesílatel: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, 14000
Praha 4, CZ
ID schránky: rkiai5y
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: KRPA-88441-3/ČJ-2022-0000DŽ
Naše spisová značka: KRPA-88441/ČJ-2022-0000DŽ
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

88441 - RTT Dukelských hrdinů a U Výstaviště stanovisko DUR, DSP_sig.pdf (328,72 kB)
