

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

Vaše žádost ze dne, značka:
04.01.2022
07832

Naše značka:
110220024

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
21.01.2022

Věc: RTT Dukelských hrdinů a U Výstaviště

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., *ve znění účinném k 1. 1. 2018.*, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 7, ulice Dukelských hrdinů a U Výstaviště

Stavebník: Dopravní podnik hl.m. Praha, a.s.

Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.

Č. zakázky: 07832

Datum: 10/2021

Předmětem předložené dokumentace je "RTT Dukelských hrdinů a U Výstaviště". Jedná se o změnu dokončené stavby stávající tramvajové tratě a celého uličního prostoru. Povrchy chodníků z kamenné mozaiky budou provedeny též i na stávajících asfaltových chodnících v ulici U Výstaviště.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Kontrastní pás u zastávky BUS v ulici Dukelských hrdinů před křižovatkou s ulicí Šimáčkova není navržen.
2. U děleného přechodu pro chodce s přecházením tramvajového pásu musí být na trase k přecházení tramvajové trati odsazen signální pás od varovného pásu.
 1. Není dodrženo u přechodu pro chodce přes ulici U Výstaviště ve staničení 0,76.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem


NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT 110-

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com